

Die Wasserversorgung Visp informiert

Die Wasserversorgung Visp hat 2025 weniger Wasser an die Bevölkerung sowie Industrie und Gewerbe abgegeben, als in den vorherigen Jahren. 2020 hat der Wasserverbrauch den Höchstwert mit 2'658'934 m³ erreicht. Seither sank der Verbrauch kontinuierlich. 2025 lag der Gesamtverbrauch bei 2'224'706 m³.

Der Wasserverbrauch der Bevölkerung Visp-Eyholz ist im 2025 um 3.7% gegenüber 2024 gesunken. Im 5 Jahres Vergleich liegt der Verbrauch 6.4% unter dem Durchschnitt.

Der Verbrauch der Lonza AG mit 1'198'931 m³ sank gegenüber dem 5 Jahres Durchschnitt um 9.5%. Davon lieferte der Regionale Zweckverband (RWS) 44'139 m³. Die Wasserversorgung Visp lieferte 1'154'792 m³.

Jahre	2024		2025	
1. Versorgte Einwohner	8'709 Pers		8'971 Pers. (+262 Pers.)	
2. Jahresverbrauch:	Bevölkerung+Gewerbe:	1'109'638m ³ 48.0 %	1'069'914m ³ 48.1 %	
	Lonza AG:	1'201'623m ³ 52.0 %	1'154'792m ³ 51.9 %	
	Total:	2'311'261 m³ 100.0 %	2'224'706 m³ 100.0 %	
	Ø Tagesverbrauch	6'332 m³	6'095 m³	
3. Herkunft des Trinkwassers:	Das Quellwasser stammt zu 75.3 % aus dem Baltschiedertal, 24 % aus dem Gredetschtal und 0.7 % aus dem Eyholzerwald. Das Grundwasser und deren Schutzzonen befinden sich im Gebiet Chatzuhüs und Hohbrunnen.			
	a) Quellwasser	2'094'413m ³ 90.6 %	1'766'868m ³ 79.4 %	
	b) Grundwasser	216'848m ³ 9.4 %	457'838 m ³ 20.6 %	
	Total:	2'311'261 m³ 100.0 %	2'224'706 m³ 100.0 %	
4. Behandlungen des Wassers:	a) Quellwasser Visp: keine Behandlung Quellwasser dritter: UV / Ozon Behandlung b) Grundwasser: Sand Schnellfiltration			
5. Härte des Wassers:	Das Trinkwasser weist folgende französisches Härtegrade [fH] auf: - obere Zone Visp und Dorf Visp / Eyholz (ganzjährig): ca. 8 – 15°fH - obere Zone Eyholz (ganzjährig): ca. 18 – 21°fH			
6. Hygienische Beurteilung:	Die Trinkwasserkontrollen werden jährlich durch das Kantonslabor (DVSV) und durch Selbstkontrollen der Wasserversorgung durchgeführt. Die durchgeführten Kontrollen in der Wasserversorgung der Gemeinde Visp sowie den Zuliefergemeinden für das Jahr 2025 entsprachen den gesetzlichen Anforderungen und ergaben eine sehr gute Wasserqualität .			

Die Wasserversorgung der Gemeinde Visp wird wie bis anhin bemüht sein, die Bezüger zu jeder Zeit und möglichst ohne Unterbrechung mit **genügend** und **qualitativ einwandfreiem Trinkwasser** zu versorgen.

Weitere Informationen über das Trinkwasser der Gemeinde Visp finden Sie unter www.trinkwasser.ch